

ANUNCIO: RESPUESTAS A CONSULTAS – RONDA DE CONSULTAS Nº 4

EXPTE. CON 01/2020: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SOCIEDAD GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (GIT).

En relación con la licitación **CON 01/2020 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SOCIEDAD GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A., (GIT)**, se han recibido las siguientes consultas relativas todas ellas al Pliego de Condiciones Técnicas (PCT)

CONSULTA Nº.4

Con fecha 19 de octubre de 2020, a las 16:01 horas, se recibe un correo electrónico en la cuenta contratacion@gitpa.es con las siguientes preguntas:

PREGUNTA 4.1:

Adjuntamos nueva duda

- *Especificar los tipos de conectores que se disponen en la actualidad, en la electrónica para la unión de sus CPDs, a los que nos conectaremos desde los switches presentados.*

RESPUESTA:

En el apartado *4.1.1.1.4 Switches de comunicaciones* del PCT se especifica que *"Hay que tener en cuenta para la interconexión de los switches de Gijón y Mieres la distancia y la fibra monomodo existente entre los CPDs para proveer los SFPs necesarios y/o la solución para facilitar dicha conexión, esta distancia es de aproximadamente 50 Km. La distancia para la conexión entre Oviedo y Gijón es de aproximadamente 30 Km, ambas conexiones son de fibra monomodo propia del GIT."* Es decir, no hay electrónica para la unión entre CPD's, es una unión directa con fibra existente.

NOTA IMPORTANTE:

Con fecha 23/06/20, el Consejo de Administración de GIT ha aprobado una serie de modificaciones de los pliegos técnicos y administrativos, ampliando el período de presentación de ofertas.

Los pliegos modificados, la justificación de las modificaciones y el nuevo plazo, se encuentran publicadas en <http://gitpa.es/web/guest/licitaciones-abiertas>.

Fdo.:

GIT
Luis González Fernández
Director General